

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław

Telefon: 0717779032

Adres email: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl

Wrocław, 12.05.2023r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

„Wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, modernizacji klimatyzacji precyzyjnej”, sygnatura sprawy CUI-ZZ.3200.7.2023

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej ustawa Pzp, przekazuje odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie nr 1:

„Dotyczy załącznika nr 5 – Karta doborowa Urządzenia

1. Czy Zamawiający zgodzi się aby Taśmowy czujnik wycieku posiadał długość 5m a nie 6m. Wymaganie 6m jest związane z konkretnym modelem i producentem i długość 5m jest wystarczająca w tym projekcie”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ: w załączniku nr 5 do Umowy – Karta doborowa urządzenia, w ten sposób, że w wierszu 10, w części dotyczącej taśmowego czujnika wycieku, po dotychczasowym brzmieniu dodaje treść: „Zamawiający dopuszcza długość 5m, pod warunkiem, że długość taśmowego czujnika zabezpieczy powierzchnię przy szafie klimatyzacyjnej.”

Pytanie nr 2:

„Dotyczy załącznika nr 5 – Karta doborowa Urządzenia

2. Czy Zamawiający zgodzi się aby usunąć wymaganie dodatkowej karty RS 485. Wydaje nam się że jedna karta RS 485 będzie wystarczające w tym projekcie.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ: w załączniku nr 5 do Umowy – Karta doborowa urządzenia, w ten sposób, że w wierszu 10, w zakresie karty RS485, wykreśla dotychczasową treść i nadaje nowe brzmienie: „Urządzenie musi być wyposażone w kartę RS485 (jedną) celem integracji z środowiskiem nadzoru”

Pytanie nr 3:

„Dotyczy załącznika nr 5 – Karta doborowa Urządzenia

3. Dotyczy wymagania : Podstawa szafy klimatyzacyjnej: H: 200-600mm (z regulacją). Czy Zamawiający zgodzi się na regulację w granicach 400- 600 mm? Czy jest to wystarczające biorąc pod uwagę wysokość podłogi w tym projekcie?.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy załącznika nr 5 – Karta doborowa Urządzenia

4. Dotyczy wymagania: Urządzenie wyposażone w nagrzewnice elektryczną z funkcją kontroli wilgotności: nagrzewnica modulacyjna 9kW. Czy Zamawiający zgodzi się na moc 12 kW? Nagrzewnica o większej mocy będzie gwarantowała szybsze dochodzenie do wymaganych parametrów wilgotności i nie wpłynie na energochłonność całego układu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 5:

„Dotyczy załącznika nr 5 – Karta doborowa Urządzenia

5. Dotyczy zapisu: Jednostka zewnętrzna Wymiary max: nie większe niż: szerokość 2400mm, głębokość 1000mm. Czy miejsce na jednostkę zewnętrzną pozwala na instalację jednostki o wymiarach 2623 x 1284?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy załącznika nr 5 – Karta doborowa Urządzenia

6. Dotyczy zapisu Przepływ powietrza jednostki wew.:12550 m³/h Czy Zamawiający zgodzi się na przepływ 10.000 m³/h który to parametr jest wynikowy i nie wpływa na moc i inne wielkości,”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w wnioskowanym zakresie.

Pytanie nr 7:

„Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz oferty, w punkcie 3 wymaga aby Wykonawca posiadał status partnerski na poziomie GOLD. Zwracamy uwagę, iż w producenci stosują różne nazewnictwo do swoich statusów partnerskich i w niektórych przypadkach nie występuje status GOLD. W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy dopuszczają Państwo status partnerski Premier Partner.”

Odpowiedź:

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, dokonuje **zmiany treści SWZ**: w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz oferty, w punkcie 3.1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1. **posiadamy status autoryzowanego partnera producenta urządzenia, będącego przedmiotem zamówienia.** Na potwierdzenie wskazanego wymogu dostarczymy Zamawiającemu (przed podpisaniem umowy) potwierdzenie statusu partnerskiego wydane przez producenta nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.”

W związku z powyższym załączam nowy obowiązujący Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.

Pytanie nr 8:

Kto poprzednio wykonywał ekspertyzę wytrzymałościową stropu?

Odpowiedź:

Ośrodek Inżynierów Budownictwa "RENOMA" Sp. z o. o.

Pytanie nr 9:

Co wchodzi w zakres odnowienia konstrukcji pod chłodnicę wentylatorową?

Odpowiedź:

Oczyszczenie oraz pomalowanie całej zewnętrznej konstrukcji wsporczej zgodnie z ust.2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Umowy. Miejsca trudno dostępne oraz zainstalowanymi i pracującymi urządzeniami chłodniczymi nie objętymi

przedmiotem zamówienia w miarę możliwości.

Pytanie nr 10:

Z zapisów zawartych w SWZ w punkcie 6.2.4.2 podpunkt „a” wynika, że projektant powinien posiadać jednocześnie uprawnienia w dwóch specjalnościach tj specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń oraz posiadać doświadczenie w zakresie projektowania instalacji w zakresie instalacji urządzeń wentylacji.

Z praktyki nie łączy się tych dwóch specjalności projektowych, w związku z tym prosimy o zmianę warunków poprzez rozgraniczenie na następujące wymagania:

a1. projektant - posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń;

a2. projektant - posiadający uprawnienia i doświadczenie w zakresie projektowania instalacji w zakresie sieci i instalacji urządzeń wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazał w treści warunku, że uprawnienia musi posiadać jedna osoba, zatem uprawnienia w zakresie kierowania i projektowania mogą zostać rozdzielone na poszczególne funkcje pełnione w realizacji przedmiotu umowy. Co więcej Zamawiający nie wskazał ilości wymaganych osób, to znaczy, że wykonawca może dysponować kilkoma osobami w ramach jednej funkcji, np. kilkoma projektantami z zastrzeżeniem jednak, że suma uprawnień poszczególnych osób musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego, uprawnień.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta oraz kierownika robót budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń przez jedną osobę.

Odpowiedź:

Tak, warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca w przypadku w/w uprawnień wskaże jedną (posiadającą łącznie oba zakresy uprawnień) lub dwie (w przypadku rozdzielnia uprawnień na projektowe i do kierowania robotami) osoby.

Jednocześnie, Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść SWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz oferty, po punkcie 3.8 dodaje punkt 3.9 w brzmieniu: „3.9. Oświadczam, że posiadamy Biuro Obsługi Klienta (BOK) –jako część przedsiębiorstwa zapewniającą przyjmowanie zgłoszeń w ramach umów drogą mailową oraz telefoniczną w trybie ciągłym 24/7/365”

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Załącznik 1 – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy 12.05.2023 r.

Załącznik nr 5 do umowy – karta doborowa urządzenia 12.05.2023 r.

Dyrektor

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Tymoteusz Przybylski

Dokument podpisano podpisem elektronicznym

Sporządziła:

Marta Kozyra

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na [stronie BIP CUI](#)