

Wrocław, 22.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury SAN”, Znak postępowania: CUI-ZZ.3201.9.2023

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski o treści jak poniżej. Działając w trybie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian) Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 2.

Pytanie dot. rozdz. II ust. 3 SOPZ - Prosimy o wskazanie wymaganego przez Zamawiającego typu pracy wentylatorów w przełącznikach: rear-to-front czy front-to-rear?

Odpowiedź:

Porty FC w przełącznikach mają się znajdować w strefie ciepłej czyli wentylatory rear-to-front.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły wnioski do treści określonej w SWZ jako część poufna (pytanie 1 i 3). Zamawiający przekaze treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego, wyłącznie Wykonawcom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę NDA, na zasadach określonych w SWZ

**Zastępca Dyrektora
Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu
Dariusz Dauksz**

Dokument podpisano podpisem elektronicznym.

Sporządziła: Magdalena Anuszkiewicz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na [stronie BIP CUI](#)